

# 令和4年度 安堵町役場庁舎2階照明設備LED交換事業仕様書

## 1. 件名

令和4年度 安堵町役場庁舎2階照明設備LED交換事業

## 2. 設置場所

安堵町役場2階

## 3. 納入期限

令和5年3月末日まで

## 4. 物品詳細

①40W形蛍光灯LED電球 数量 170本  
消費電力13W以下、エネルギー消費効率160.0lm/w  
参考品番 岩崎電気・・・L13T8S850JU20FPP

②20W形蛍光灯LED電球 数量 18本  
消費電力6W以下、エネルギー消費効率160.0lm/w  
参考品番 岩崎電気・・・L6T8S850JU10TPP

③FML27W×2灯器具型LED器具 数量 17セット  
消費電力21W以下、埋込穴300mm四方  
参考品番 遠藤照明・・・埋込型LEDセット EFK9440W

④Φ150埋め込みダウンライト器具 数量 13セット  
消費電力6.8W以下、エネルギー消費効率101.4lm/w  
参考品番 東芝・・・LEDD87045L(W)―LS

⑤低天井用(～3m)LED非常灯器具 数量 14台  
埋め込み型で、Φ100径取付タイプ  
参考品番 パナソニック・・・NNFB91605C  
新設)非常灯・・・既存が40W2灯式兼非常照明箇所をランプ交換でLED化予定の為、別置で非常灯を設置する。

※対象の既存製品①40W蛍光灯(昼白色)、②20W蛍光灯(昼白色)

③FML27Wコンパクト蛍光灯(昼白色)

④FDL27Wコンパクト蛍光灯(電球色)

## 5. 共通項目

(1) 既存物品の搬出、廃棄などの一切の費用及び、新規購入物品の設置などの一切の費用を含むこと。

- (2) 各物品について、それぞれ国内メーカーで数量を揃えること。
- (3) 商品、工事とも5年保証であること。
- (4) 段ボールなどの梱包材は全て持ち帰ること。

## 6. その他

- (1) 設置にあたり、受注者の負担で周囲を適切に養生するなど配慮すること。
- (2) 設置後、①～⑤の写真を撮影し、品番等明記して写真台帳として納品すること。
- (3) 契約後、納品までのスケジュールを2週間以内に決定し、提出すること。

## 7. 入札予定物品リスト及びカタログの提出

入札参加予定の物品リストを作成し、入札日までにカタログ等を添付して提出すること。提出方法は郵送又はメールとする。その際、物品について特記事項などがある場合は担当者に確認し、承認を得ること。

## 8. 入札金額の算出方法

上記物品の納入・設置に係る購入費及び設置費用その他諸経費の合計額（税抜き）とする。

## 9. 留意事項

- (1) 物品サイズについて、本仕様と比較し判断が困難である場合は担当者の確認を得ること。
- (2) 本仕様書に記載のない事項であって、納入・設置に際し必要と認められる事項が発生した場合は、担当者との協議して決めること。