

令和7年度

安堵町歴史民俗資料館・安堵町防災倉庫に係るLED照明設備交換工事仕様書①

1. 件 名

安堵町歴史民俗資料館・安堵町防災倉庫に係るLED照明設備交換工事

2. 交換場所 安堵町歴史民俗資料館 (安堵町大字堵 1322 番地)

安堵町防災倉庫 (安堵町大字堵 1261 番地の 4)

3. 交換期限

令和8年3月31日

4. 交換工事詳細

【安堵町歴史民俗資料館】

- ①三菱電機 LED非常灯 EL-CB20111B 34個
- ②コーウェル 蛍光型LED FCL18ND 3個
- ③コーウェル 直観LED FL4N-SF3 1本
- ④コーウェル 直観LED FL5N-SF3 1本
- ⑤プリンス電機LED棚板照明器具 JSR1303N/AK 1本
- ⑥プリンス電機棚板照明器具フォルダー HCL20AV 4個
- ⑦プリンス電機棚板照明器具用結線コード MC3000 1セット
- ⑧岩崎電気 直管LED L15T8S850LU25FPP 60本
- ⑨岩崎電気 直管LED L6T8S850LU10TPP 3本
- ⑩東芝 LED電球 LDA4L-G-E17/S/40W2 1個
- ⑪東芝 LED電球 LDA5L-G/40W/2 2個
- ⑫東芝 LED電球 LDA6L-G/60W/2 6個

【安堵町防災倉庫】

- ⑬岩崎電気 直管LED L15T8S850LU25FPP 40本
- ⑮東芝 LED電球 LDA5L-G/40W/2 2個

【共通】

- ⑯直管、非常灯交換、安定期配線工事 1式
- ⑰諸経費、消耗品、廃棄、現場監督費等 1式

5. 共通項目

- (1) 既存物品の搬出、廃棄などの一切の費用及び、新規購入品の設置などの一切の費用を含むこと。
- (2) 各物品について、それぞれ国内メーカーで数量を揃えること。
- (3) 商品、工事とも5年保障であること。
- (4) 段ボールなどの梱包材は全て持ち帰ること。
- (5) 仕様書と現場の実数量等について相違がある場合においても、対応すること。

6. その他

- (1) 設置にあたり、受注者の負担で周囲を適切に養生するなど配慮すること。
- (2) 設置後、写真を撮影し、品番等明記して写真台帳として納品すること。
- (3) 契約後、納品までのスケジュールを2週間以内に決定し、提出すること。

7. 入札金額の算出方法

上記交換工事に係る購入費及び設置費用その他諸経費の合計額（税抜き）とする。

8. 留意事項

- (1) 物品サイズについて、本仕様と比較し判断が困難である場合は担当者の確認を得ること
- (2) 本仕様書に記載のない事項であって、納入・設置に際し必要と認められる事項が発生した場合は、担当者と協議して決めること。

お問い合わせ

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵 958 番地
安堵町役場 総合政策課 担当：前田
TEL:0743-57-1511 FAX:0743-57-1526
Mail : sougouseisaku@town.ando.lg.jp

階	場所	照明種類	ランプ型式	消費電力	色温度	灯式	器具数	ランプ数	埋込数	器具形状	器具寸法	既存器具	提案LED商品	組合わせ品、パーツ等①	消費電力	LED化工事工法
1F	車庫	蛍光灯	FLR40	44	N	2	2	9	18	18	笠トラ72灯用		L15T8S850LU25FPP		15.5	安定器/パイバ
1F	会議室	蛍光灯	FLR40	44	N	2	3	3	6	6	笠トラ72灯用		L15T8S850LU25FPP		15.5	安定器/パイバ
1F	WC	シカ電球	IL40	40	L	1	1	1	1	1	ブラケット		LDA5L-G/40W/2		4.9	ランプ交換
2F	倉庫	蛍光灯	FLR40	44	N	2	7	7	14	14	笠トラ72灯用		L15T8S850LU25FPP		15.5	安定器/パイバ
2F	食品庫	蛍光灯	FLR40	44	N	2	1	1	2	2	笠トラ72灯用		L15T8S850LU25FPP		15.5	安定器/パイバ
外部	赤色表示灯	シカ電球	IL40	40	L	1	1	1	1	1	赤色表示灯		LDA5L-G/40W/2		4.9	ランプ交換

